

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of The Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बिजनौर
Provincial Division, PWD, Bijnor



सिविल लाईन्स-2, बिजनौर-246701
Civil Lines-2, Bijnor-246701
Phone No : 01342-262776
e-mail : pdbijnor@gmail.com

पत्रांक : 389/N.B.C

दिनांक : 29/09/2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर

विषय :-

यूनिवर्सल एकेडमी, मुरादाबाद रोड, बिजनौर के विद्यालय भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2006 के मानकों के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु पर जांच आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

प्रधानाचार्य, यूनिवर्सल एकेडमी, बिजनौर का पत्रांक UA/ADMIN/002/2022-23 Dated 10.06.2023 एवं आपका पृष्ठांकन दिनांक 12.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्कूल भवन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मानचित्र एवं आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्रों के अनुसार स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया, जिसकी चेक लिस्ट पर बिन्दुवार आख्या संलग्न की जा रही है।

संलग्न :- चेक लिस्ट।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बिजनौर

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि -

- 1- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रधानाचार्य, यूनिवर्सल एकेडमी, मुरादाबाद रोड, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

BSA

सहायक अभियन्ता द्वितीय
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बिजनौर

(पूर्ण बौरा)

मुख्य विकास अधिकारी

बिजनौर

30-09-23


Principal
Universal Academy
BIJNOR (U.P.)

Manager
Universal Academy
BIJNOR


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०सी० विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है। क्या भवन तिरुल ब्लॉक है।	नहीं (3 मंजिल ऊँचा है) हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है।	नहीं, भूमि का क्षेत्रफल 10360.32 वर्ग मी० है।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी० खुला स्थान है।	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में नट बैंक में पार्किंग है।	वाहन पार्किंग की व्यवस्था मुख्य भवन के साइड में है।
7	क्या भवन का वेंटिलेशन ऐसा है कि पर्याप्त गर्मी एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है।	भवन मुख्य मार्ग पर स्थित है।
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी।	हाँ नहीं
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.8 मी० (ठूठे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	फर्श से छत की ऊँचाई 3.70 मी० है।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (गारुड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	गेट की चौड़ाई पर्याप्त व गेट ऊपर से खुला है।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लडकी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है? क्या कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्गफिट है?	हाँ हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	चौड़ाई 1700 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी०, राइजर 150 मिमी०
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ, कार्यालय मुख्य अग्निशामक अधिकारी मुत्तादाबाद/ बिजनौर द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First And Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ


Principal
Universal Academy
BIJNOR (U.P.)


अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर


Manager
Universal Academy
BIJNOR


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर